


- UWAGI:**
1. Instalację wykonać systemem podtynkowym w rurkach peschla.
 2. Obwody gniazd wykonać przewodem YTLGY2x2.5mm².
 3. Gniazda mocować na wysokości ok. 3,5 m nad poziomem podłogi (na wysokości montażu głośników). Gniazdo 4-pin na wys. 0,3m.
 4. Zastosować typ gniazda do wtyków typu Neutrik Speakon.

 JAKBUD Zakład Usług Budowlanych JAKBUD 97-300 Piotrków Tryb. ul. Młgdalowa 5 tel. (44) 732-60-60, 603 611 126		Data:	
		03.2018	
Temat:	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ.		
Adres:	ul. Małej Piętnastki 1, Łódź nr ewid. działki 57/2, 57/4, 57/5, obręb W30		
Inwestor:	Szkola Podstawowa nr 193, im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Małej Piętnastki 1, 93-221 Łódź	Skala	1:100
Rysunek:	Schemat instalacji głośnikowej.	Nr rys.	E-03
Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	Nr. N.B.IV.7342/49/98	